

Quesito 3

Buongiorno.

Con la presente si chiede di avere indicazioni circa le caratteristiche di resistenza al fuoco delle parti lignee oggetto di fornitura (piani tavolo, strutture e ante armadi e lockers).

Il materiale è in Classe 2 o deve avere la certificazione in Classe 1?

Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Risposta 3

Buongiorno, come espressamente indicato nel capitolato di gara all'art. 1.5 "normativa di riferimento" e nell'allegato 12 "Autocertificazione rispondenza alla normativa degli arredi offerti", si conferma che tutti i prodotti costituiti da parti lignee dovranno rispondere alla classe di reazione al fuoco Classe1. Il mancato soddisfacimento di tale requisito costituirà motivo di esclusione dell'operatore economico dalla gara.

Cordiali saluti.

Il RUP