

**Quesito 5**

Gentilissimi,

in rif. art 1.5 - Norme di riferimento, pag. 20 del Capitolato Tecnico di fornitura arredi operativi e di rappresentanza. Quesito:

A seguito della richiesta di Omologazione in classe 1 di reazione al fuoco per i manufatti in elenco nel bando di gara, siamo a chiedere di poter presentare il test di laboratorio comprovante la classe di reazione al fuoco B-s2, d0 definita dalla norma EN 13501-1 relativamente alla classificazione europea e corrispondente alla classe 1 di reazione al fuoco secondo la classificazione Italiana (D.M. 15 marzo 2015). A completamento di quanto richiesto, strutture e componenti dei manufatti sono costituiti da elementi in acciaio e/o leghe di alluminio i quali, presenti nell'allegato "C" del D.M. 10 marzo 2005 - Art. 3, sostituito dall'allegato "C" del D.M. 25 ottobre 2007, sono dichiarati come: "Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova".

Grazie.

Cordiali saluti.

**Risposta 5**

Buongiorno, la scrivente Amministrazione conferma che sarà possibile comprovare, per tutti gli arredi offerti, la rispondenza normativa di reazione al fuoco richiesta in sede di gara, presentando un certificato, rilasciato da un laboratorio di prova, emesso secondo la norma EN 13501-1 che attesti la Euroclasse B-s2-d0 corrispondente alla classificazione italiana classe 1.

Cordiali saluti.

Il RUP