

Spett.le  
Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza  
Ing. Graziano Dragoni

Milano, 18 dicembre 2024

**Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A01856FFB9**

***Richiesta di revoca del decreto di aggiudicazione Rep. 15247/2024, Prot. n. 261028 del 28/10/2024.***

Il Politecnico di Milano, con D.D. Rep. 11549/2023, Prot. n. 224715 del 02/10/2023 ha indetto APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A01856FFB9.

Espletate le operazioni di gara, di valutazione delle offerte tecniche e di congruità dell’offerta economica, l’appalto specifico è stato aggiudicato all’operatore economico GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI, con D.D. Rep. 15247/2024, Prot. n. 261028 del 28/10/2024.

Come previsto dall’art. 18 del Capitolato d’Oneri, il RUP ha provveduto, prima della stipula del contratto, alla richiesta di comprova di quanto offerto in sede di gara, con comunicazione inviata tramite sistema di gara l’8/11/2024.

Nella comunicazione è stata richiesta, tra le altre, la comprova del criterio di valutazione “A.2.3 - Certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier CAAT” per il quale GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI ha dichiarato il possesso della certificazione, con assegnazione di punteggio tecnico pari a 7 punti.

Con PEC ns prot. n. 281414 del 18/11/2024, GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI ha inviato, a comprova del criterio di valutazione A.2.3., attestati di frequenza di corsi di partecipazione a singoli manutentori, dipendenti dell’azienda, rilasciati da Honeywell – Notifier Italia Srl, produttore di centrali

con rilevatori incendio, di apparecchiature periferiche, di sistemi per il controllo e monitoraggio degli accessi.

Con PEC ns prot. n. 306149 del 16/12/2024, il RUP ha richiesto ulteriori chiarimenti rispetto agli attestati forniti, tenuto conto dell'esito della verifica della comprova da parte della Stazione appaltante presso la società Honeywell - Notifier Italia Srl che ha attestato il non possesso della Certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier CAAT.

Con PEC ns prot. n. 311361 del 16/12/2024, GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI ha trasmesso una attestazione di rapporto commerciale, sottoscritta da Honeywell - Notifier Italia Srl, in cui si dichiara che l'aggiudicatario *"è un [...] cliente storico, è autorizzato a poter operare sulle centrali e componenti antincendio con il nostro marchio ed a fornire assistenza tecnica"*.

Il RUP ha ulteriormente approfondito la verifica sulle dichiarazioni fornite consultando l'elenco dei Centri Autorizzati CAAT, disponibile al link <https://www.notifier.it/news.asp?id=263> e allegato alla presente. GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI non è presente nell'elenco dei Centri Autorizzati CAAT.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che l'operatore economico GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI non ha dimostrato il possesso della Certificazione di Centro Autorizzato Assistenza Tecnica Notifier CAAT, considerato quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, ovvero che in caso di mancata comprova di quanto offerto prima della stipula del contratto si prevede l'esclusione o la revoca aggiudicazione, si richiede la revoca del D.D. Rep. 15247/2024, Prot. n. 261028 del 28/10/2024.

Cordiali saluti

Il RUP

Sig. Giacomo Rossello

*Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.*